可搬式小型動力ポンプ仕様書

この仕様書は、平成２２年度に三浦市（以下、「本市」という。）が購入する可搬式小型動力ポンプ（以下、「ポンプ」という。）に関する必要事項について定める。

１　ポンプ概要

ポンプの主要諸元性能は、製作者において 2010 年（平成 22 年）に製作した B-3 級で、消防法令等に基づいた型式承認を受けたもので、次の表のとおりとする。

ポンプ諸元

項目		摘要	備考
級別		B-3 級	
エンジン形式		水冷４サイクル	
総排気量		500cc 以上	
出力		20kw 以上	
ポンプ	形式	片吸込み１段タービンポンプ	
	吸水口	75mm	
	吐水口	65mm	
重量		120kg 以下	
始動方式		セルスターター付	

２　台数　　１台

３　検査

（１）検査は、完成検査とし、検査の結果適性と認められなければ納入することはできないものとする。

（２）完成検査は納入時に行い、本市検査担当員、消防本部員及び受注者が立会いの上実施する。

（４）検査項目は次のとおりとする。

ポンプ関係（揚水・放水・真空検査）

（５）検査不合格の場合は、本市の指定する日までに速やかに改修等行い、再検査を受ける。

4　納期

納入場所は本市消防本部とし、納入期日は平成 22 年 10 月 29 日とする。

5　点検整備

ポンプは、納入日より 12 ヶ月の時点でエンジンオイル交換及び点検を無償で行うものとする。

6　提出書類

車両納入時、次の図書を２部作成し、本市に提出するものとする。

（１）ポンプ取扱説明書
（２）ポンプ性能表
（３）ポンプメーカー型録

7　賠償及び保証

（１）保証は、納入検査合格日より１年間とし、保証書等に基づく保証（１年以上の保証があるものは、その保証期間）を行うものとする。
（２）保証期間後でも、設計・工作・材質不良に基づく故障及び損傷が発生した場合、その他主要部の重大な故障等は受注者が責任を持って無償で交換または修理を行うものとする。

8　記入文字

（１）ポンプ適所に『第１１分団』と白文字記入すること。
（２）書体・その他について、本市の指示によるものとする。

9　その他

この仕様書に定める事項のほか、疑義等が生じた場合は消防本部担当者と十分協議すること。

ポンプ適所に文字「石油貯蔵施設立地対策等交付金補助事業」と記入する。(詳細は別途指示する。)

10　問い合わせ

本仕様について不明な点や疑義のある場合は、下記の担当者まで連絡ください。

事務担当　三浦市消防本部　庶務課消防団係
TEL　046-882-0119　髙垣・笠小